

附：

说 明

我司受昆山市惠盛实业有限公司委托于 2020 年 12 月 12 日对该公司的生活污水进行采样，2020 年 12 月 12 日~2020 年 12 月 13 日进行分析，报告编号为 A2200309554107CH，检测结果情况说明如下：

检测结果：						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
生活污水排放口	微黄、微臭、微浑	pH 值	SUMC0402001	7.48	6.5~9.5	无量纲
		化学需氧量	SUMC0402002	106	500	mg/L
		总磷	SUMC0402002	2.88	8	mg/L
		悬浮物	SUMC0402003	49	400	mg/L
		氨氮	SUMC0402002	34.7	45	mg/L
参照标准	客户提供限值					
结果评价	本次检测时段内以上检测项目均符合对应参照标准限值要求。					
备注	详见报告编号为 A2200309554107CH 的报告。					

苏州市华测检测技术有限公司

2020 年 12 月 18 日

